



TAG No. H4
220 1P 50-60Hz BLOWER FAN

DA 12/9 RE


736 W 6 p.

2/2



Temperatura aire Mín. -20°C máx. +40°C
 Condensador 35 μ F 450 V
 Potencia motor 736 W. 6 polos
 Intensidad máxima 6,2 A.
 Tensión 220/240 V. 50 Hz.

Motor Cerrado clase F
 Protección térmica Sí
 Nivel presión sonora SPL dB (A) a 1 metro
 Contrapresión mínima Hst. 0 (mmH₂O) / 0 (Pa)



ventiladores chaysol, s.a.

Factoría: Riaño 22 (Pol. Ind. Cobo Calleja). 28947 Fuenlabrada (Madrid)



CERTIFICATE OF INCORPORATION DECLARACION DE INCORPORACION

Nº CI 240108

D. Miguel Angel Jiménez Arenilla
Technical Director of:
Director Técnico de:

Ventiladores Chaysol, S.A.
Avda. Alcotanes, 45 • P. Ind. "El Cascajal"
28320 Pinto • Madrid • España

Declare that the product:
Declaro que el producto:

Name: **DA RE Series**
Nombre:

Type: **DA EXTERNAL ROTOR centrifugal fans**
Tipo:

Serial Number: **All manufactured since 01- 01- 08**
Número de serie:

**to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s)
or other normative document(s)**
*al que se refiere esta declaración está en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) ó
documento(s) normativo(s):*

UNE EN 60335-1 Except paragraph 20.2 (*) / *Excepto párrafo 20.2 (*)*

following the provisions of Directive(s)
siguiendo las prescripciones de la(s) Directiva(s)


Low Voltage Directive 2006/95/CE
Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE

Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/CE
Directiva de Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

(*) The above mentioned component must not be put into service until the machinery into which it's been incorporated have been declared in conformity with the Machinery Directive CE 98/37, and then will be according to the EN-292-1, EN292-4, EN-294 y EN-60204 .

El componente arriba mencionado no puede ser puesto en servicio hasta que la maquinaria a la que va incorporada haya sido declarada en conformidad con la Directiva de Máquinas CE 98/37 y esté de acuerdo con la EN-292-1, EN292-4, EN-294 y EN-60204.

01 de Enero de 2008


Miguel Angel Jiménez Arenilla
Technical Director / Director Técnico